



Doküman Kodu: TY.FR.014

Yayın Tarihi: 15.09.2021

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 1 / 1

KONTROL YAPILAN AY/ YIL :

YAPILACAK İŞLEMLER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motor soğutma suyu ve yağ seviyesi kontrolü																															
Yağ, su ve yakıt kaçak kontrolü																															
Yakıt tankı seviyesi kontrolü(3/4' ün altına düşmüşse Dolum yapılır)																															
Blok suyu ısıtıcısı kontrolü (Termostat 60-70 dereceye ayarlanır)																															
Jeneratörün otomatik konumu kontrolü																															
Akü şarj ünitesi ve akü kontrolü																															
Jeneratör odası temizliği																															
Senkronizasyon kontrol edilir																															
Arızada kalma süresi																															

AÇIKLAMA :

KONTROLÜ / BAKIMI
YAPAN ADI SOYADI
İMZA

*** A : ARIZALI ***F : FAAL