



Doküman Kodu: TY.FR.005

Yayın Tarihi: 15.09.2021

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 1 / 1

YIL:	MARKASI VE GÜCÜ:	AYLAR			
		Ock-Şbt-Mart	Nsn-Mys-Hzrn	Tmmz-Ağts-Eyl	Ekm-Ksm-Arlk
Sıra No	3 AYLIK BAKIM (Bakım Yapılan Tarih Mutlaka Belirtilmelidir)				
1	Yağ seviyesi normal. (Eksik ise 14 / 40 yağla tamamla.)				
2	Radyatör suyu normal. (Eksik ise tamamla.)				
3	Motorin yeterli.Yakıt sisteminin havası alınır.				
4	Radyatör termostatu çalışıyor.				
5	Jenaratör manuelede 2-3 dakika çalıştırıldı.				
6	Yağ basıncı normal.				
7	Hararet normal.				
8	Jenaratör otomatik konumda bırakıldı.				
9	Akü suları normal.				
10	Genel temizlik yapıldı.Ön filtre temizlenir.				
11	Karter havalandırma filtresi ve Hava filtresi temizlenir				
Teknisyen Adı - Soyadı - İmzası		İmza	İmza	İmza	İmza
Sorumlu Mühendis Adı - Soyadı - İmzası		İmza	İmza	İmza	İmza

6 AYLIK BAKIM (Bakım Yapılan Tarih Mutlaka Belirtilmelidir)

Jeneratör 100 saat çalıştı ise:	OCAK-HAZİRAN	TEMMUZ-ARALIK	
Motor yağı değiştirilir,			
Yağ filtre elemanları değiştirilir,			
Yakıt filtre elemanları değiştirilir.			
Jeneratör 100 saat çalışmadı ise;			
Karter havalandırma filtresi V kayışları kontrol edilir			
Mazot pompası ile regülatör yağ seviyeleri kontrol edilir.			
Teknisyen Adı - Soyadı - İmzası	İmza	İmza	
Sorumlu Mühendis Adı - Soyadı - İmzası	İmza	İmza	
Yağı değiştirildi []	Radyatör yıkandı ve antifirizi ölçüldü / kondu. []		
Yağ Filtreleri değiştirildi. []	Aküler ölçüldü. []		
Mazot Filtreleri değiştirildi. []	Redresör kontrol edildi. []		
Su Filtreleri değiştirildi. []	Hava Filtresi temizlendi / değişti. []		
Sibop ayarları yapıldı. []	Alternatör ve marş motoru kontrol edildi []		
Enjektör bakım ayarları yapıldı []			
Yıllık Bakımı Yapan Firma Personeli	Bakımın Yapıldığı Tarih	ONAY SORUMLU TEKNİSYEN	ONAY SORUMLU MÜHENDİS

*** HER JENERATÖR İÇİN AYRI FORM DOLDURULMASI GEREKİR.