1. Amaç

Hastanemizde kullanılan su depolarının kullanım, bakım ve onarım şeklinin belirlenmesidir.

2. Kapsam

Hastanemizde kullanılan su depolarını kapsar.

3. Kısaltmalar

4. Tanımlar

5.Sorumlular

5.1. İdari Mali Hizmetler Müdürü, İlgili teknik servis personeli,

6. Faaliyet Akışı

Su depoları çelikten veya betondan olmalıdır. Beton yapıdaki su depolarının yüzeyi kolay temizlenebilir özellikte olmalı ve sızdırmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olan patojen mikroorganizmaları yok etmek, içme sularında kötü tat ve kokuya neden olan organik maddeleri ve organizmaları uzaklaştırmak amacıyla su deposu temizliğini yapmak gerekir.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olan patojen mikroorganizmaları yok etmek, içme sularında kötü tat ve kokuya neden olan organik maddeleri ve organizmaları uzaklaştırmak amacıyla su deposu temizliğini yapmak gerekir.

Su deposu düzenli olarak temizlenmez ve dezenfekte edilmezse, depoda oluşan kimyasal ve biyolojik çamurlaşma, suyun kullanılabilirlik özelliğini yitirmesine neden olur. Depo içindeki su 0.3 ile 0.7 ppm klor oranına sahip olmalıdır. Bunun için sularda serbest klora bakma kiti kullanılır.

Su deposunda klor ölçümü cihaz ile haftalık yapılır. Ölçüm sorumlu personel tarafından yapılır. Ölçülen klor oranı kayıt edilir.

Su şebeke suyundan temin ediliyorsa ilave klor atılmaz.

Deponun içindeki suya ve kimyasallara dayanıklı çözünme ve çürüme yapmayan yalıtım ürünleri ile izolasyonu sağlanmalıdır.

Su deposundan yılda en az 2 (İki) defa su numuneleri alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizler yapılır.

Su deposu periyodik olarak yılda 1 (Bir) kez boşaltılır, temizlenir ve dezenfekte edilir. Böylece suda mikrop bakteri oluşumu önlenir. Kayıt altına alınır.

Gerekli durumlarda periyodik aralık beklenmeden temizlik ve dezenfeksiyon yapılır. Deponun temizlenebilmesi için depodaki mevcut su tamamen boşaltılır temizliği yapılır. Depo içinin aydınlatılması sağlanır.

Özel kıyafetler (tulum, çizme, eldiven vb.) giyen depo temizlik personeli deponun içini

basınçlı su ile yıkar.

Depo içerisindeki çamur birikintisi, pas, demir parçaları gibi kaba pislikler gerekli malzemelerle depo içerisinden çıkarılır.

Uygun dezenfektan madde deponun tüm yüzeyine temas edecek şekilde sürülür. Yeterli süre bekletilen dezenfektan çözeltileri pompa ile tahliye edilir.

Depo iyice durulanır.

Depo durulandıktan sonra yeniden su depolanır.

Depo temizliğinde asidik malzeme kullanılmaz.

Şamandıra bakımları ve değişimleri düzenli olarak yapılır. Su deposunun temizlik ve dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra kapak sıkıca kapatılır. Belirli aralıklarla kapak kontrolü yapılır.

6 ayda 1 depoya giren ve çıkan sudan numune alınarak kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılması sağlanır.

Depo içinde boru bağlantılarında sızma olup olmadığı kontrol edilir.

Depo içerisinde sabit merdiven bulundurulmaz.

Periyodik bakımda paslanma ve korozyon kontrolü yapılır.

Sorun varsa gerekli bakım ve onarım işlemleri için teknik servis bilgilendirilir. Her iş bitiminde kullanılan malzemeler dezenfekte edilerek bir sonraki kullanıma hazır hale getirilir.

Tüm yapılan işlemler su deposu bakım formuna kaydedilir.

7. İlgili Dökümanlar

Su Depoları Bakım Kontrol Formu