(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)

SPLİT(DUVAR TİPİ) KLİMA BAKIM VE KONTROL FORMU

Doküman Kodu: MCY.FR.008	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

CİHAZ BİLGİLERİ			
MARKASI		**KAPASİTE**	
MODELİ		**CİHAZ KODU**	
KÜNYE NO		**KULLANIM YERİ**	

YAPILACAK KONTROLLER	
1	Evaparatör ve kondanser kirlenmişse basınçlı su ve kimyasal solüsyonla temizliği yapılacak.
2	Toz tutucu ön filtreler temizlenecek
3	Akışkan gazın basınç değerleri kontrol edilecek.
4	Elektrik tesisatı voltaj ve akım değerleri ve devre elemanları (sigorta, kontaktör, motor vs.) kontrolü yapılacak.
5	Tüm fan, pervane ve motorların çalışması kontrol edilecek, bakım ve temizliği yapılacak.
6	Drenaj hattının kontrolü yapılacak.
7	Dijital termostatın ayar butonlarının ve kumandasının çalışması kontrol edilecek.
8	Cihaz çalıştırılarak gözlemlenecek ve performansı kontrol edilecek.
9	Kullanıcı personelin cihaz hakkındaki şikâyetleri varsa dinlenerek rapor kısmına işlenecek.

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

BAKIM TARİHİ (Peryot kullanım Klavuzuna göre belirlenecektir veya en az 3 ayda bir yapılacaktır.)	TEKNİK RAPOR (Yukarıdaki 9 madde ile ek diğer teknik donanım kontrol edilecek ve varsa cihaz arıza bilgileri kaydedilecek)	BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN/ TEKNİSYENLER	KONTROL EDEN SERVİS /BİRİM