(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
KALORİFER KAZANI GÜNLÜK BAKIM FORMU

Doküman Kodu: TYO.FR.060	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

MARKA-MODEL:		SERİ NO:					AY/YIL																									
NO	YAPILACAKLAR	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Kazan dairesinin temizliği yapılır.																															
2	Brülörün yanması gözlemlenir yanmada herhangi anormallik var ise teknik servis amirine haber verilir.																															
3	Hidrometreler, termometreler ve kazan termostatları kontrol edilir.																															
4	Kalorifer gidiş ve dönüş kolektörleri ve sirkülasyon pompaları kontrol edilir.																															
5	Kazan ısıtma yüzeylerinden ve duman borularından geçen gazların yoğunlaşmaması için kazan suyu gidiş sıcaklığını 60ºC'nin ve duman gazı sıcaklığını da 70 ºC'nin altına düşürülmemelidir.																															
6	Tesisatın suyu hidrometreden devamlı kontrol edilir. Su eksilmesi varsa sebebi araştırılmalı ve su tamamlanmalıdır.																															
7	Kazanda ve tesisatta su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. Sızıntı var ise teknik servis amirine haber verilir.																															
KONTROL EDEN: AD-SOYAD-İMZA																																

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma A (Arızalı) yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek veya HBYS den arıza bildirim yapılacak.