(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
LEJYONELLA HASTALIĞI İÇİN RUTİN KONTROL ÖNLEMLERİ FORMU

Doküman Kodu: EÖK.FR.017	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

	GÜNLÜK UYGULAMALAR			**HAFTALIK**	**AYLIK**
TARİH	Duş ve musluklardan suyun 3-5 dakika akıtılması	Serbest klor düzeyi ölçümü(0, 3-0, 5ppm olmalı)	Suyun sıcaklığının ölçülmesi	Musluk ve duş başlıklarının dezenfeksiyonu	Musluk ve duş başlıklarının kireçten arındırılması
PAZARTESİ					
SALI					
ÇARŞAMBA					
PERŞEMBE					
CUMA					

	GÜNLÜK UYGULAMALAR			**HAFTALIK**	**AYLIK**
TARİH	Duş ve musluklardan suyun 3-5 dakika akıtılması	Serbest klor düzeyi ölçümü(0, 3-0, 5ppm olmalı)	Suyun sıcaklığının ölçülmesi	Musluk ve duş başlıklarının dezenfeksiyonu	Musluk ve duş başlıklarının kireçten arındırılması
PAZARTESİ					
SALI					
ÇARŞAMBA					
PERŞEMBE					
CUMA					

	GÜNLÜK UYGULAMALAR			**HAFTALIK**	**AYLIK**
TARİH	Duş ve musluklardan suyun 3-5 dakika akıtılması	Serbest klor düzeyi ölçümü(0, 3-0, 5ppm olmalı)	Suyun sıcaklığının ölçülmesi	Musluk ve duş başlıklarının dezenfeksiyonu	Musluk ve duş başlıklarının kireçten arındırılması
PAZARTESİ					
SALI					
ÇARŞAMBA					
PERŞEMBE					
CUMA					

	GÜNLÜK UYGULAMALAR			**HAFTALIK**	**AYLIK**
TARİH	Duş ve musluklardan suyun 3-5 dakika akıtılması	Serbest klor düzeyi ölçümü(0, 3-0, 5ppm olmalı)	Suyun sıcaklığının ölçülmesi	Musluk ve duş başlıklarının dezenfeksiyonu	Musluk ve duş başlıklarının kireçten arındırılması
PAZARTESİ					
SALI					
ÇARŞAMBA					
PERŞEMBE					
CUMA					

NOT: Su depolarının mekanik temizliği yılda 2 kez, suyun kimyasal incelenmesi 6 ayda bir, suyun mikrobiyolojik incelenmesi 3 ayda bir yapılmalıdır.