(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) GÜNLÜK KONTROL FORMU

Doküman Kodu: TYO.FR.053	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

SN	MARKA: MODEL: SERİ NO:	KAPASİTESİ: CİHAZ KODU:	KONTROL TARİHLERİ: …….... AYI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Giriş çıkış voltaj ve akım değerleri ekrandan okunarak kontrol edilmesi																																	
2.	Cihaz menüsünde çalışma fonksiyonları kontrol edilmesi																																	
3.	Cihaz menüsünden çalışma sıcaklığı kontrol edilmesi																																	
4.	Cihaz giriş ve çıkış dağıtım panolarındaki sigorta ve şartellerin durumu kontrol edilmesi																																	
5.	Cihaz hafızasında tutulan ikaz ve uyarılar varsa okunarak rapor bölümüne yazılması																																	
6.	Cihazın giriş çıkış akım gerilim ve gerilim değerleri ile çalışma değerleri ekrandan okunup kontrol edilmesi																																	
7.	Cihaz odasının ve cihazın fiziki temizliği yapılacak.																																	
8.	Cihazın otomatik Aküden çalışma test sonuçları kontrol edilecek.																																	
Arızada kalma süresi																																		

TEKNİK RAPOR

BAKIM YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU