(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
3 AYLIK- 6 AYLIK - YILLIK JENERATÖR BAKIM FORMU

Doküman Kodu: TYO.FR.048	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

YIL:	**MARKASI VE GÜCÜ:**	**AYLAR**			
Sıra No	**3 AYLIK BAKIM (Bakım Yapılan Tarih Mutlaka Belirtilmelidir)**	**Ock-Şbt-Mart**	**Nsn-Mys-Hzrn**	**Tmmz-Ağts-Eyl**	**Ekm-Ksm-Arlk**
1	Yağ seviyesi normal. (Eksik ise 14 / 40 yağla tamamla.)				
2	Radyatör suyu normal. (Eksik ise tamamla.)				
3	Motorin yeterli.Yakıt sisteminin havası alınır.				
4	Radyatör termostatı çalışıyor.				
5	Jenaratör manuelde 2-3 dakika çalıştırıldı.				
6	Yağ basıncı normal.				
7	Hararet normal.				
8	Jenaratör otomatik konumda bırakıldı.				
9	Akü suları normal.				
10	Genel temizlik yapıldı.Ön filtre temizlenir.				
11	Karter havalandırma filtresi ve Hava filtresi temizlenir				
Teknisyen Adı - Soyadı - İmzası		İmza	İmza	İmza	İmza
Sorumlu Mühendis Adı - Soyadı - İmzası		İmza	İmza	İmza	İmza

6 AYLIK BAKIM (Bakım Yapılan Tarih Mutlaka Belirtilmelidir)

Jeneratör 100 saat çalıştı ise:	**OCAK-HAZİRAN**	**TEMMUZ-ARALIK**
Motor yağı değiştirilir,		
Yağ filtre elemanları değiştirilir,		
Yakıt filtre elemanları değiştirilir.		
Jeneratör 100 saat çalışmadı ise:,		
Karter havalandırma filtresi V kayışları kontrol edilir		
Mazot pompası ile regülatör yağ seviyeleri kontrol edilir.		
Teknisyen Adı - Soyadı - İmzası	İmza	İmza
Sorumlu Mühendis Adı - Soyadı - İmzası	İmza	İmza

Yağı değiştirildi []	Radyatör yıkandı ve antifirizi ölçüldü / kondu. []
Yağ Filtreleri değiştirildi. []	Aküler ölçüldü. []
Mazot Filtreleri değiştirildi. []	Redresör kontrol edildi. []
Su Filtreleri değiştirildi. []	Hava Filtresi temizlendi / değişti. []
Sibop ayarları yapıldı. []	Alternatör ve marş motoru kontrol edildi []
Enjektör bakım ayarları yapıldı []	

Yıllık Bakımı Yapan Firma Personeli	**Bakımın Yapıldığı Tarih**	ONAY SORUMLU TEKNİSYEN	ONAY SORUMLU MÜHENDİS

**** HER JENERATÖR İÇİN AYRI FORM DOLDURULMASI GEREKİR.*