1. AMAÇ

Sağlık tesisinde hasta güvenliğinden ve konforundan ödün vermeden enerji tüketimini izlemek, israfı önlemek ve enerji verimliliğini artırmaktır.

2. KAPSAM

Tesisin tüm birimlerini, çalışanlarını ve dış kaynak firma personelini kapsar.

3. SORUMLULAR

Teknik Hizmetler (enerji izleme ve teknik önlemler), birim sorumluları (birim içi uygulamaların takibi) ve tüm çalışanlar sorumludur. Mevzuat gereği enerji yöneticisi görevlendirilmesi gereken durumlarda bu görev üst yönetim tarafından yazılı olarak verilir.

4. UYGULAMA

4.1. Aydınlatma

- Gün ışığından yeterli yararlanılan alanlarda gündüz yapay aydınlatma kullanılmaz.
- Boş oda, toplantı salonu, depo ve tuvaletlerin ışıkları çıkarken kapatılır; ortak alanlarda hareket sensörü kullanılır.
- Arızalanan ve yenilenen armatürlerde yalnızca LED ürün kullanılır.
- Hasta odalarında gece aydınlatması hasta güvenliğini sağlayacak düzeyde tutulur; tasarruf önlemleri hasta güvenliğini bozamaz.

4.2. Isıtma, soğutma ve havalandırma

- Klima çalışırken pencere ve kapılar kapalı tutulur.
- Ortam sıcaklıkları hasta konforu ve mevzuat koşullarına uygun olarak ayarlanır; idari alanlarda kışın 20–22 °C, yazın 24–26 °C esas alınır. Ameliyathane, yoğun bakım, yenidoğan, sterilizasyon ve ilaç depolarında birimine özgü sıcaklık/nem değerleri geçerlidir ve değiştirilmez.
- Mesai bitiminde idari alanlardaki split klimalar kapatılır.
- Radyatörlerin önü kapatılmaz; termostatik vanalar keyfî olarak en yüksek konuma getirilmez.
- Klima santrali filtreleri ve kazanlar bakım planına göre bakımdan geçirilir.

4.3. Cihaz ve ekipman

- Bilgisayar, yazıcı ve monitörler mesai bitiminde kapatılır; uzun süre kullanılmayan cihazlar bekleme modunda bırakılmaz.
- Tıbbi cihazlar üretici talimatına göre kullanılır; sürekli çalışması gereken cihazlar (buzdolabı, inkübatör, monitör vb.) kapatılmaz.
- Yeni cihaz alımlarında enerji verimlilik sınıfı değerlendirilir (İDS.TL.004).
- Asansörlerde tek kat için merdiven kullanımı teşvik edilir (hasta, engelli ve yük taşıma hariç).

4.4. İzleme ve bildirim

- Elektrik ve doğalgaz tüketimi aylık olarak İDS.FR.006'ya kaydedilir; olağan dışı artışlar araştırılır.
- Çalışanlar enerji israfı gördüklerinde (sürekli yanan ışık, arızalı termostat, kapanmayan kapı vb.) Teknik Hizmetler'e bildirir.
- Yenilenebilir enerji ve tasarruf teknolojileri için öneriler Sürdürülebilirlik Ekibi'ne iletilir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- İDS.PR.002 İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilirlik Prosedürü
- İDS.FR.006 Kaynak Tüketimi Aylık İzleme Formu
- İDS.TL.004 Sürdürülebilir (Yeşil) Satın Alma Talimatı