1.0 AMAÇ: ..... Hastanesi Ameliyathanesinde Enfeksiyon oranlarını azaltmak amacıyla Isı ve Nem oranlarını kontrol altına almak.

2.0 KAPSAM: Ameliyathane birimini kapsar.

3.0 SORUMLULAR: Ameliyathane sorumlu hekimi ve hemşiresi, teknik birim

4.0 UYGULAMA:

4.1 Ameliyathanelerde normal şartlarda ısı 20-23 C olmalıdır.

4.2 Bağıl nem minimum %30 maksimum %60 olmalıdır.

4.3 Her gün sabah ve akşam ameliyathane ısısı ve nemi kontrol edilir ve **Isı ve Nem Takip Formu**' na işlenir.

4.4 Ameliyathane odalarının birinde ısı 18 C ye indiğinde ya da 25 C ye çıktığında HBYS den **Arıza Bildirim Formu** doldurularak teknik birime bildirilir ve gerekli ısı ayarlaması yapılır.

İlgili Dokümanlar:

- Isı ve Nem Takip Formu