1.) AMAÇ: Cihazın doğru ve amacına uygun kullanılmasını sağlamak.

2.) KAPSAM: Hastane içerisindeki tüm birimleri kapsar.

3.) TANIMLAR:

4.) KISALTMALAR:

5.) SORUMLULAR: Tüm Hastane Çalışanları

6.) FALİYET AKIŞI :

• Cihazı yangın yerine getiriniz. Rüzgarı arkasına alınız.

• Ateşe mümkün olduğunca yaklaştırınız.

• Tetik mekanizmasını kilitleyen pimi çıkarınız veya karbondioksit tüpünün (yandaki küçük tüp) valfini sola doğru çevirerek açınız.

• Tetiğe sonuna kadar basarak çıkan gazı veya tozu yangının doğduğu yere doğru püskürtünüz.

• Yangını ön taraftan arkaya doğru söndürünüz.

• Yangını söndüğünden emin olmadan terk etmeyiniz.

• Tozu cihazları,toz bitene kadar boşaltınız.

• Cihaz rutubetten koruyunuz.

• 1000 volt elektriğe en az bir metreden müdahale ediniz.

• Her ay tetik üzerinden manometreyi kontrol ediniz.Eğer 11 bar ve üzeri değil ise; hemen servise getiriniz.

• Cihazı her 6 ayda bir servise kontrol ettiriniz.

• Cihazın mühürü koparılmış olmamasına dikkat ediniz.

• Sağlığa zararlı değildir.

7.) İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

• Yangın Emniyet talimatı