1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu plan; iklim değişikliğine bağlı olarak sıklığı ve şiddeti artan aşırı hava olaylarında hizmet sürekliliğinin sağlanması, hasta, ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin korunması ve tesisin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Plan, ADY.PR.044 Hastane Afet Planı'nın tamamlayıcısıdır; afet ilanı gerektiren durumlarda hastane afet planı yürürlüğe girer.

2. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İklim kaynaklı tehlikeler; tesisin coğrafi konumu, son 10 yılda yaşanan olaylar, meteoroloji ve AFAD verileri dikkate alınarak yılda bir kez Sürdürülebilirlik Ekibi ile Afet ve Acil Durum Sorumlusu tarafından değerlendirilir ve RY.PR.001 Risk Yönetimi Prosedürü'ne göre puanlanır.

3. TEHLİKELER, OLASI ETKİLER VE HAZIRLIK ÖNLEMLERİ

Tehlike	Olası etkiler	Hazırlık ve müdahale önlemleri	Sorumlu
Aşırı sıcak / sıcak hava dalgası	Hasta ve çalışanlarda sıcak çarpması, dehidratasyon; kronik hastalık alevlenmesi; soğutma sistemlerinde aşırı yük, elektrik kesintisi; ilaç ve aşıların soğuk zincirinin bozulması	Meteoroloji uyarılarının izlenmesi; serin alan (soğutmalı bekleme alanı) belirlenmesi; içme suyu ve ORS stoğu; ilaç/aşı depo sıcaklık alarmlarının kontrolü; çalışanlar için çalışma-dinlenme düzeni; risk gruplarının (yaşlı, bebek, kronik hasta) yakın izlemi; jeneratör ve UPS kapasite kontrolü	Teknik Hizmetler, Sorumlu Hemşire, Eczane
Sel / su baskını / aşırı yağış	Bodrum katlarda (jeneratör, elektrik pano, arşiv, depo) su baskını; ulaşımın kesilmesi; tıbbi atık deposunun su altında kalması	Yağmur suyu drenaj ve rögarların mevsim öncesi temizliği; bodrum için dalgıç pompa ve kum torbası; kritik ekipmanların yükseltilmesi; ADY.PR.025 Su Basması-Sel Olaylarında Hareket Tarzı prosedürünün uygulanması	Teknik Hizmetler, Afet ve Acil Durum Sorumlusu
Kuraklık / su kesintisi	Sterilizasyon, diyaliz, mutfak ve temizlik hizmetlerinin aksaması; enfeksiyon riskinin artması	Su deposu kapasitesinin en az 24 saatlik ihtiyacı karşılayacak düzeyde tutulması (kurum belirler); öncelikli su kullanım listesi; belediye ile tanker desteği protokolü; su tasarrufu talimatının sıkılaştırılması (İDS.TL.003)	İdari ve Mali İşler, Teknik Hizmetler
Orman yangını / hava kalitesinin bozulması	Solunum yolu hastalıklarında artış; duman nedeniyle tahliye ihtiyacı; acil serviste başvuru artışı	Klima santrallerinde dış hava damperlerinin kapatılması ve filtre kontrolü; acil serviste solunum hastaları için ek kapasite; yangın ve tahliye planlarının güncel tutulması	Acil Servis Sorumlusu, Teknik Hizmetler
Fırtına / hortum / dolu	Çatı, cephe ve cam hasarı; elektrik kesintisi; yaralanmalı başvurular	Çatı ve cephe elemanlarının periyodik kontrolü; açık alandaki malzemelerin sabitlenmesi; acil servis kitlesel başvuru (KBRN dışı) hazırlığı	Teknik Hizmetler, Acil Servis
Aşırı soğuk / kar / buzlanma	Ulaşım güçlüğü, personel ve malzeme ulaşamaması; düşme yaralanmaları; tesisat donması	Giriş ve rampalarda tuzlama; tesisat yalıtımı; nöbet personeli için konaklama düzenlemesi; kritik stokların artırılması	İdari ve Mali İşler, Destek Hizmetleri
Vektör kaynaklı hastalıklarda artış	Sıcaklık artışıyla sivrisinek/kene kaynaklı hastalıklarda (ör. Kırım-Kongo kanamalı ateşi, sıtma) artış	Enfeksiyon kontrol komitesiyle sürveyans; çalışan eğitimi; ilaçlama ve çevre düzenlemesi	Enfeksiyon Kontrol Komitesi

4. ERKEN UYARI VE İLETİŞİM

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları ve il afet ve acil durum müdürlüğü bildirimleri Teknik Hizmetler ve nöbetçi idareci tarafından günlük izlenir.
- Turuncu ve kırmızı uyarılarda nöbetçi idareci; başhekim, ilgili birim sorumluları ve teknik hizmetleri bilgilendirir, plandaki önlemleri başlatır.
- Hasta ve ziyaretçilere yönelik duyurular (ör. sıcak havada korunma önerileri) halkla ilişkiler birimi tarafından yapılır.

5. UYUM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

- Kritik altyapının (jeneratör, elektrik ana panosu, tıbbi gaz merkezi, veri odası) su baskını riskine karşı konumunun değerlendirilmesi,
- Yeni bina ve tadilatlarda gölgelendirme, ısı yalıtımı, doğal havalandırma ve yağmur suyu yönetiminin projeye dahil edilmesi,
- Soğuk zincir ve ilaç depolarında sıcaklık izleme ve alarm sistemlerinin yedekli olması,
- Yılda en az bir kez iklim kaynaklı bir senaryo ile masa başı ya da sahada tatbikat yapılması (ADY.PR.024).

6. GÖZDEN GEÇİRME

Plan yılda en az bir kez ve her gerçek olay ya da tatbikat sonrasında gözden geçirilerek güncellenir; değişiklikler Sürdürülebilirlik Ekibi toplantısında karara bağlanır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ad Soyad / Unvan / İmza	Ad Soyad / Unvan / İmza	Ad Soyad / Unvan / İmza