Sıra No	Kontrol Edilen Alanlar	Evet	Hayır	Açıklama
YANGIN VE YANGIN DONANIMLARI				
1	İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Bina yangın güvenliği raporu var mı?			
2	Mevzuata uygun silicon hortumlu yangın hortumlarının bulunduğu yangın dolabı var mı?			
3	Yangın dolapları kullanım talimatları var mı?			
4	Yangın merdivenleri var mı?			
5	Yangın çıkışları ve merdivenlerinin önü açık mı?(Geçisi engelleyecek malzeme, kapı ,oda olmamalı)			
6	Çatıda elektrik tesisatı var mı?(Varsa Çelik Boru içerisinden geçirilmeli ya da kaldırılmalı.)			
7	Çatıda yanıcı, patlayıcı malzeme var mı?			
8	Yangın donanımları ve pompalarının periyodik kontrolü yapıldı mı?			
9	Aktif Yangın alarm sistemi var mı?(400m2'den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki veya kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda olmak zorunda)			
10	Yangın alarm düğmesi uyarı levhası var mı?(Tercihen foto lümenli)			
11	Yangın alarm düğmesi zeminden 110cm-130 cm arasındaki yüksekli midir?			
12	Yangın söndürme tüpleri yeterli mi?(Yüksek tehlike sınıfında her 250m2 yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6kg'lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.)			
13	Yangın söndürme tüpleri görünür yerde olup yerden 90 cm yüksekliğe duvara monte edilmiş mi?			
14	Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25m olacak şekilde yerleştirilmiş mi?			
15	Söndürme cihazlarına kolay ulaşım için önü açık mı?(YSC dolap içinde, kapı arkasında olmamalı, önlerinde eşya bulunmamalı)			
16	Yangın söndürme tüpleri periyodik kontrolleri yapılmış mı? (Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda en az 6ay ve 12 ayı geçmeyecek şekilde yılda birkez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.)			
17	Yangın tatbikatları yapılmış mı?			
18	Niteliklerine gore yangın tüpü kullanma talimatları var mı?			
19	Yangın Tüplerini gösteren uyarı levhası var mı?(Tercihen foto lümenli)			
20	Otomatik Yangın Algılama Sensörleri Var mı? (Duman dedektörü)(Yapı yüksekliği 21,5mden büyük veya toplam kapalı alanı 5000m2'yi aşan binalara otomatik yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir. Konaklama Amaçlı Binalar Yapı yüksekliği 6,5mden büyük veya toplam kapalı alanı 1000m2'yi aşan binalara otomatik yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir.)			
21	Yangın tesisatı, yangın ve ısı duman algılama sistemi, hortumlar, boru tesisatı ve motopompların periyodik muayeneleri yapılmış mı/ belgelendirilmiş mi?			
22	Duman dedektörünün bakımı ve kalibrasyonu yapılmış mı? (Varsa)			
ACİLÇIKIŞLAR				

23	Acil çıkış var mı? (2 acil çıkış olması gerekiyor) BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK –Acil çıkış zorunluluğu MADDE39-(1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. (2)Çıkış sayısı, 33üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe ,25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.			
24	Acil çıkış kapıları mevzuata uygun olarak kaçış yönünde dışarı doğru açılır ve yangına dayanımlı olarak tesis edilmiş mi?			
25	Acil çıkış kapılarında mevzuata uygun Acil Çıkış Kapısı uyarı levhası tesis edilmiş mi?			
26	Işıklı acil çıkış levhaları yönetmeliğe uygun olarak tesis edilmiş mi? (Yönlendirme işaretleri yerden 200cm ila 240cm yüksekliğe yerleştirilir)			
27	Acil durumlarda 60dk yanacak şekilde Şarjlı armatürler tesis edilmiş mi?(Şarjlı armature olmalı, jeneratör Kabul edilmez)			
28	Şarjlı armatürler çalışıyor mu?			
ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA TESİSATI/ PARATONER/ PARAFUDUR/ TRAFO				
29	Elektrik ve Topraklama Periyodik Bakımları yetkili kişilere yaptırılıp evrakları dosyalandı mı?			
30	Ana pano odası var mı?			
31	Ana Panoda Yangın Rölesi var mı?(300mA)			
	Ana panoda otomatik sigortamı tesis edilmiş?(Eski tip seramik buşon sigortalar kullanılmamalıdır)			
	Ana panoda bulunan dağıtım sigortalarında etiketleme yapılmış mı ?			
	Ana pano odasında zemin ve duvarlar kuru mu?			
	Ana pano önünde yalıtımlı paspas var mı?			
	Ana pano odası depo olarak kullanılıyor mu?			
	Ana pano odasında jeneratör, kalorifer kazanı gibi aktif iş ekipmanları var mı?			
	Ana pano kapaklarında sağlık ve güvenlik işareti tesis edilmiş mi?			
39	Ana pano odasına ait kapıda Sağlık ve Güvenlik işaretleri var mı?			
40	Ana pano odası kilitli mi ?			
41	Ana pano odasında gazlı(CO2)yangın söndürücü var mı?			
42	Ana pano odasında havalandırma var mı?			
43	Tali panolarda Kaçak Akım Koruma Rölesi(30mA)			
44	Tali panolarda otomatik sigortamı tesis edilmiş? (Eski tip seramik buşon sigortalar kullanılmamalıdır)			
45	Tali pano Kapakları kilitleri var mı?			
46	Tali panolarda bulunan sigortalarda dağıtım etiketleri tesis edilmiş mi?			
47	Tali panolarda sağlık ve güvenlik işareti var mı?			
48	Binada Paratoner var mı?			
49	Paratoner periyodik bakımı yetkili kişilerce yapılıp evrakları dosyalandı mı ?			
50	Tesis bahçesinde açık trafo var mı?			
51	Tesis bahçesinde kapalı trafo var mı?			
52	Açık/kapalı trafolarla ilgili gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmış mı?			
53	Tesis bahçesine yakın ancak dışında açık/kapalı trafo var mı?			
54	Tesis bahçesinde yüksek gerilim/elektrik direği var mı?			

55	Transformatör(trafo) yıllık periyodik muayenesi yapılmışmı/ belgelendirilmiş mi?			
56	Tesis bahçesi üzerinden elektrik teller geçiyor mu?(Yüksek gerilim hattı veya alçak gerilim hattı)			
	ISI ODASI			
57	Isı odasında kullanılan yakıt türü doğal gaz/sıvı yakıt/katı yakıt			
58	Kazan periyodik bakımı yapılmış mı?			
59	Kazan dairesi periyodik baca temizliği ve bakımı yapılıyor mu? Yapılan bakım tutanak haline getirilmiş mi?			
60	Kazan dairesinde yeteri miktarda, uygun ve periyodik bakımları yapılmış yangın söndürme cihazı var mı? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK			
61	Kazan dairesinde yangın söndürme cihazlarının yerini gösteren iş güvenliği levhaları var mı?			
62	Doğal gaz kazan daireleri için gaz algılama sistemi var mı?			
63	Kazan dairesinde elektrik anahtarları prizler, kablolar vb. Elemanların kontrolü yapıldı mı?			
64	Doğalgaz Tesisatı kazan, baca, brülör ve yakıt depose static elektriğe karşı topraklanmış mı?			
65	İş sağlığı ve güvenliği Talimatı var mı?			
66	Katı/Sıvı/Doğal gaz kazanı yakma talimatları var mı?			
67	Cebri havalandırma varsa kanalların ve fanların kontrolü yapıldı mı?			
68	Kazan dairesinde patlayıcı-yanıcı ve parlayıcı malzeme bulunuyor mu?			
69	Kazan dairesi temiz ve düzenli mi?			
70	Kazan ölçü ve control cihazları kolayca görünüp okunabiliyor mu?			
71	Kapılar dışarı doğru açılıyor mu?			
72	Kömür ile kazanın bulunduğu bölüm birbirinden yanmaz bir bölme ile ayrılmış mı?			
73	Kömürlüğün havalandırması var mı?			
74	Kömürlük emniyetli bir şekilde depolanmış mı?			
75	Kazan dairelerinin depo olarak kullanılıyor mu?Isınma ve sigara içme amaçlı kullanılıyor mu?			
76	Kalorifer kazanı kullanıcısı Kalorifer Ateşçisi Belgesi (Katı,Sıvı,Doğal Gaz)var mı?(Belgesi asılı olmalıdır)			
77	Kalorifer Kazanı Kullanıcısı İSG Eğitim Belgesi var mı?			
	Kazan dairesi acil butonu var mı?			
	Kazan dairesi tali pano kaçak akım rölesi(KAKR)var mı?			
	Yakıt kazanı kapasitesi 350kW geçiyor mu?			
	Kazan dairesi ikinci çıkış kapısı var mı? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Madde54.(5)Isıl kapasiteleri 50kW-350kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100m2'nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350kW'ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olabildiği kadar biribirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir.			
82	Kalorifer dairesinde yangın dolabı var mı?(Isıl kapasitesi 350kW üzerinde olan kazanlarda)			
83	Kazan dairesi çalışanı için Kişisel Koruyucu Donanımlar mevcut mu?			
84	Kazan dairesinde ilk yardım dolabı bulunuyor mu?Malzemeler eksiksiz mi?			

85	Kazan dairesindeki aydınlatma tesisatı yönetmeliğe uygun mu ? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Doğal gaz kullanım esasları			
86	Kazan dairesi kapısı sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmiş mi?(Yetkili dışında girilmesi yasak işareti gibi)			
87	Aşındırıcı ve sağlığa zararlı sıvıların bulunduğu tankların periyodik muayene ve kontrolleri yapılmış mı/belgelendirilmiş mi?			
88	Kriyojenik tankların periyodik muayene ve kontrolleri yapılmışmı/belgelendirilmiş mi?			
89	Kompresörlerin periyodik muayene ve kontrolleri yapılmış mı/belgelendirilmiş mi?			
90	Basınçlı hava tanklarının periyodik muayene ve kontrolleri yapılmış mı/belgelendirilmiş mi?			
91	Kullanımdaki lpg tüplerinin periyodik muayene ve kontrolleri yapılmış mı/belgelendirilmiş mi?			
92	Sıvılaştırılmış gaz tanklarının periyodik muayene ve kontrolleri yapılmış mı/belgelendirilmiş mi?			
93	Buhar kazanlarının yıllık periyodik muayenesi yapılmış mı/belgelendirilmiş mi?			
94	Manifoldlu asetilen tüp demetlerinin periyodik muayene ve kontrolleri yapılmış mı/belgelendirilmiş mi?			
95	Taşınabilir asetilen tüplerinin periyodik muayene ve kontrolleri yapılmış mı/belgelendirilmiş mi?			
96	Isı Merkezinin Doğal gaz Tesisat uygunluk belgesi var mı?			
97	Kazan dairesi içerisinde sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmiş m i?(Gözlük tak, eldiven giy, sıcak zemin uyarı işareti gibi)			
	JENERATÖR			
98	Jeneratör var mı?			
99	Jeneratör ruhsatı var mı?			
100	Jeneratöre ayrı bir odada yada dışarda ayrı bir bölmede mi?			
101	Jeneratör odasında yangın söndürücü var mı?			
102	Egzoz dumanı için gerekli havalandırma var mı?			
103	Jeneratör çalıştırma talimatları asılı mı?			
104	Jeneratör periyodik bakımı yapılmış mı?(Evrakları dosyalanmalıdır)			
105	Jeneratör odası depo olarak kullanılıyor mu?			
106	Jeneratör odasında sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmiş mi?			
	ASANSÖR			
107	Asansör ruhsatı var mı?			
108	Asansör periyodik bakımı yapılmış mı?(Evrakları dosyalanmalıdır)			
109	Asansör güvenlik etiketi var mı?(Tarihin geçip geçmediği)			
110	Asansör makine odası tali pano kaçak akım rölesi var mı?			
111	Asansör sağlık ve güvenlik şartları işaretleri(Asansörler kaçış yolu değildir)tesis edilmiş mi?			
	HİJYEN,HİJYEN BELGESİ			
112	Temizlik ve Mutfak işlerinde çalışanların HİJYEN EĞİTİMİ BELGELERİ var mı?			
113	Temizlik hijyen kurallarına uygun yapılıyor mu?(Tüm işyeri)			
	KANTİN,MUTFAK,YEMEKHANE			
114	Mutfak iş ekipmanlarının kullanım talimatları asılmış mı?			
115	Mutfak iş ekipmanlarının periyodik bakımları yapılmış mı?			

116	Mutfak hijyen kurallarının yer aldığı HİJYEN ÇALIŞMA TALİMATI var mı?			
	Mutfak ıslak zemin uyarı levhası tesis edilmiş mi?			
	Mutfakta yangın söndürme tüpü var mı?(100 ve üzeri kapasitede yemek çıkaran birimlerde 25kglık yangın tüpü ayrıca bulundurulur)			
	Kullanılan tüpler için dışarıda korunaklı ve hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde bir yapı içerisine alınmış mı? Dolu tüpler ve boş tüpler biribirinden ayrı kısımlarda mı?			
	Bina dışından ocağa yapılan LPG tüp bağlantıları bakır borularla yapılmış mı?			
121	Tüm çalışanlar hijyen eğitimi almış mı?(Belgeleri control ediniz)			
122	Mutfakta ilk yardım dolabı var mı?			
123	Mufak çalışanlarına KKD sağlanmış mı? Düzenli kullanılıyor mu?			
124	Yemekhane çalışma talimatı asılmış mı?			
125	Mutfakta ilaçlama yapılmış mı?(Evraklarına bakınız)			
126	Mutfakta dolaplar sabitlenmiş mi?			
127	Kesici ve delici aletler güvenli olarak düzenlenmiş mi?(Kılıfları ve askılıkları olmalı)			
128	Mutfakta kullanılan kimyasal maddeler dolap içinde raflarda ve kilitli tutuluyor mu?			
129	Hastanenin temiz su ihtiyacını gideren su depolarının periyodik muayene ve kontrolleri ile İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak yıllık su analiz raporları var mı?			
130	Mutfakta kullanılan kimyasal maddeler kendi kabında muhafaza ediliyor mu?			
131	Mutfakta kullanılan kimyasal maddeler kendi kabında değil ise üzerine yazı ve işaretlemeler yapılıyor mu?			
	SİSTEM ODASI			
133	Sistem odası var mı?			
134	Sistem odası zorunlu teçhizat dışında depo alanı olarak kullanılıyor mu)			
135	Sistem odasında karbondioksit gazlı yangın söndürücü tesis edilmiş mi?			
136	Sistem odası aynı zamanda ofis veya danışma/hizmetli personel odası olarak kullanılıyor mu ?)			
137	Sistem odasının kapısında GÖREVLİDEN BAŞKASI/ YETKİLİ PERSONELDEN BAŞKASI GİREMEZ uyarı levhası tesis edilmiş mi?			
	KLİMA			
138	Klima kullanılıyor mu?			
139	Klimaların periyodik bakımları yaptırıldı mı? Evraklar var mı?			
	LAVABO/BANYO KULLANIM TALİMATLARI			
140	Banyo kullanım talimatları görünür ve okunur şekilde asılmış mı?(Elektrikli cihazlar dahil)			
141	Banyo ve lavabo ıslak zeminleri için kaygan zemin uyarı levhası tesis edilmiş mi? (Sabit veya seyyar ıslak zemin uyarı levhası)			
142	Banyo ve lavabolarda El Hijyeni ile ilgili uyarıcı levhalar tesis edilmiş mi?			
143	Tuvalet kabinlerinde kapaklı çöp bidonları var mı?			
144	Tuvaletlerde sıvı sabun veya köpük makinası var mı?			
145	Tuvaletlerde tuvalet kağıdı var mı?			
146	Tuvaletlerde kağıt havlu veya el kurutma makinası var mı?			
147	Tuvaletlerden su içilmemesi için uyarı levhaları var mı?			
148	Tuvaletlerde yeterli havalandırma sağlanmış mı?			
149	Banyolarda yeterli havalandırma sağlanmış mı?			

150	Tuvaletlerde varsa elektrik prizleri kapaklı mı?			
151	Banyolarda varsa elektrik prizleri kapaklı mı?(Elektrik prizi olmamalı, ıslak zeminden uzak yerde saç kurutma için kapaklı priz olabilir)			
	KAPILAR			
152	Kapılar dışarı doğrumu açılıyor?			
153	Kapı kolları güvenlik açığına neden olabilecek nitelikte mi?			
154	Kapı kolları için güvenlik önlemi alınmış mı?(Batmaya karşı uçları küt, plastik yassı kapı kolları tercih edilmelidir)			
155	Bina giriş kapıları dışarı doğru açılıyor mu?			
	PENCERELER(Koridorlar Dahil)			
156	Pencereler açılabiliyor mu?(Havalandırma ve acil durumda tahliye sağlamak için)			
	Pencere güvenlik aparatları tesis edilmiş mi?			
	MERDİVENLER, KORİDORLAR VE GENEL			
	Merdiven kaymazları tesis edilmiş mi?			
	Merdiven boşluklarına güvenlik önlemi alınmış mı?(Merdiven boşluklarına file gerilmesi veya trabzanların yükseltilmesi gibi)			
	Merdiven korkulukları sağlam mı?			
	Hareketli nesneler devrilme tehlikesine karşı sabitlenmiş mi?(Depo,arşiv, idari odalar sınıflar mutfakta bulunan dolap ve panolar)			
162	Şaft boşlukları için düşmeye karşı güvenlik önlemler alınmış mı?			
163	Bina depreme dayanıklılık raporu var mı?(Evrakları bulunmalıdır)			
164	Koridorlarda ıslak temizlik yapıldığında kullanılan seyyar ıslak zemin uyarı levhası var mı?			
165	Merdivenler, koridorlar, diğer birimler keskin köşelerden arındırılmış mı?			
166	Merdivenler, koridorlar, diğer birimlerde ergonomiye dikkat edilmiş mi? (Aydınlatma, havalandırma, ısıtma, araç ve gereçlerin işlevselliği gibi)			
	BAHÇE			
167	Bahçede bulunan ağaçların sağlamlık kontrolü yaptırılmış mı?			
168	Bahçede bulunan oturma ekipmanlarının periyodik kontrolü yapılmakta ve kayıt altına alınmakta mı?			
169	Bahçenin ilaçlanması yapılmış mı ?			
170	Bahçe ilaçlanması sonrasında uyarı levhası var mı?			
171	Bahçe zemini düzgün mü?			
172	Toplanma alanı yeri belirlenmiş ve tabela konulmuş mu?			
173	Bahçede bulunan direkler sabitlenmiş ve sağlam mı?			
174	Bahçede kaygan zemin ve merdiven var mı?			
175	Kaygan zemin oluşturabilecek giriş merdivenleri için önlem alınmış mı?			
176	Camlardan ve çatıdan düşebilecek cisimlere karşı uyarı levhası asılmış mı?			
177	Bahçe duvarı ve korkuluklar güvenliği sağlayacak kadar yüksek mi?			
178	Yürüme yollarında takılabilecek engel var mı?			
179	Korkuluklarda sivri kısımlar mevcut mu?			
180	Bahçe kapısı açılır veya yana kayar ağır demir kapımıdır?			
181	Bahçe kapısının devrilmemesi için emniyetli midir? İşlevini emniyetli olarak sürdürdüğü sık sık control ediliyor mu?			
182	Bahçe kapısı trafiğin yoğun olduğu ana caddeye açılması durumunda yoldan geçen araçlar için önlem alınıyor mu?			

183	Bahçe kapısını ve binanın çevresini gören güvenlik kameraları var mı? Faal durumda tutuluyor mu?			
184	Bahçe kapısınından girebilecek sahipsiz hayvanlara karşı tedbir alınmış mı?			
GENEL MAKİNE GÜVENLİĞİ / TIBBİ CİHAZ KALİBRASYON VE KONTROLLERİ				
185	Makine koruyucuları var mı?			
186	Makinelerin topraklaması kaçak akım rolesi var mı?			
187	Makinelerin periyodik bakım onarım belgeleri mevcut mu?			
188	Arızalı makineler üzerine arıza kartı bırakılıyor mu?			
189	Aydınlatmalar yeterli mi?			
190	Biyomedikal ve tüm elektrikli cihazlar ve ekipmanlar kapsamında, Röntgen, MR, Sterilizasyon Cihazı, Anestezi Cihazı, Ultrason Cihazı, FTR Cihazları, Skopi Cihazı, Hemodiyaliz Cihazı vesair tıbbi cihazlar Periyodik Bakım ve kalibrasyonları yapılıyor mu?			
191	Havalandırma ve klima tesisatı yıllık periyodik muayenesi yapılmışmı / belgelendirilmiş mi?			
192	Cihaz üzerinde bulunan lambalar 24 volt mu?			

DİĞER	İlgili tarihte hastanede-kurumda ortam gözetimi ve incelemeler yapılarak, yukarda belirtilen eksiklikler tespit edilmiştir. hastane-kurum yetkilisine İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken tüm konularla ilgili rehberlik yapılarak, bu eksikliklerin imkanlar dahilinde en kısa sürede tamamlanması açısından uyarılarda bulunulmuştur.

Hastane / Kurum

İşveren / İşveren Vekili				**İSGB Sorumlusu**		
	Adı Soyadı	:		Adı Soyadı	:	
	Ünvanı	:		Ünvanı	:	İş Güvenliği Uzmanı
	Telefon	:		Telefon	:	
	İmza	:		İmza	:	