(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ DIŞ KAYNAK HİZMET ALIMI DENETLEME ÇİZELGESİ

Doküman Kodu: OYİ.FR.003	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

YIL:	**1. Dönem**	**2. Dönem**	**3. Dönem**	**4. Dönem**
(Her 3 aylık peryotta firma denetlenir eksiklikler varsa not alınır)	...../...../20..	...../...../20..	...../...../20..	...../...../20..
Firma bakım peryotlarına uygun sürelerde hizmet veriyor mu?	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐
Firma sözleşmeye uygun hava debilerini istenilen (basma min. 2400 m3/h, taze min. 1200 m3/h) ayara getirebiliyor mu?	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐
Firmanın kullandığı tüm parçalar CE ve TSE belgeli mi?	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐
Yedek parça haricinde koruyucu bakım ve onarımları yerine getiriyor mu?	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐
Bakımlar sonrası teknik servis formları ve bakım yapılan hususlar için madde madde Servis Formları tutuluyor mu?	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐
Firma arıza ihbarını aldıktan en geç 24 saat içinde arızaya müdahil oluyor mu?	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐
Parça değişiminden sonra aynı arıza oluşursa firma bedelsiz olarak giderme taahhüdünü yerine getiriyor mu?	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐
Firmadan alınan hizmette teknik şartnameye aykırı bir durum tespit ettiniz mi?	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐	Evet ☐ Hayır ☐
KONTROL EDEN/LER:	İMZA/LAR	İMZA/LAR	İMZA/LAR	İMZA/LAR
DENETÇİLER: Ad Soyad/.....				

Varsa açıklamalar: