(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
ISI VE NEM TAKİP FORMU

Doküman Kodu: İY.FR.005	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

YIL: AY:	1. KONTROL SAAT 09				2. KONTROL SAAT 16			
GÜNLER	ISI	NEM	MÜDAHALE*	PARAF	ISI	NEM	MÜDAHALE*	PARAF
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Medikal malzemeler ve ilaçların bulunduğu ortamda ısı 15-25 °C arasında ve nem max %65 olmalıdır.
*Uygunsuzluk varsa yapılan müdahale not edilir. (Klima, nem alıcı malzemeler, havalandırma vb.)
KONTROL EDEN SORUMLU/ İMZA