SDS-14: Bina Turu Değerlendirme ve Analiz Tablosu

Birim / Alan	Tespit Edilen Uygunsuzluk / Eksiklik	Kayıt Türü (Görsel/Yazılı)	İlgili DİF No	Sorumlu Birim	Durum
Çatı	Çatıda arşiv malzemelerinin bulunması	Yazılı	İO-F42AA	İMİM-Başhekimlik	**Açık**
Poliklinik	WC'de sıvı sabun ve havlu kağıt eksikliği tespit edildi.	Yazılı	DİF-f436a	Temizlik Hiz.	**Kapatıldı**
Hastane Çevresi	Hastaneyi çevreleyen telçitlerin deformitesi	Fotoğraf	DİF-F42C6	İMİM	**Kapatıldı**
Yemekhane	Yemekhane fiziki şartları, Pişirme alanı, yıkama alanı, hazırlama alanı sorunları	Yazılı	DİF-F42FC	Başhekimlik	**Açık**
Acil Servis	Tıbbi atık kovasında sızma	Yazılı	DİF-F4363	Tıbbi Atık Birimi	**Kapatıldı**
K.Doğum Servis	Hastaya mavi kod verildiğinde serviste bulunan butonlara basılmasına rağmen kod devreye girmemiştir.(Bildirim)	Yazılı	DİF-f4362	Bilgi İşlem	**Kapatıldı**
Cerrahi Servis	Kirli lavabosu paslı ve temizlenemiyor (bildirim)	Yazılı	DİF-F4330	Teknik Servis	**Kapatıldı**
GENEL	Hasta odaları ve poliklinik odalarında klimaların yenilenmesi ile oluşan eski klima altlarında kalan duvardaki oyuklar ve boya sorunları için tadilatın yapılması	Yazılı	DİF-f4358	Teknik Servis	**Kapatıldı**
Ameliyathane	Ameliyathane 2. el yıkama ünitesinin kurulumunun yapılmayıp kullanılmaması	Fotoğraf	DİF-f4352	Teknik Servis	**Kapatıldı**
Poliklinik	Polklinik engelli wc de çağrı cihazının ipi kısa olması	Yazılı	F436B	Teknik servis	**Kapatıldı**

1. Bina Turlarının Planlanması ve Katılım (14.1):

• Bina turları mutlaka **Başhekim başkanlığında** ve onun belirlediği birim sorumlularının katılımıyla yapılmalıdır.

• Turlar en az **iki ayda bir** gerçekleştirilmeli, ihtiyaç halinde sıklık artırılmalıdır.

• *Analiz Notu:* Denetimde, son 6 aya ait en az 3 adet bina turu tutanağının varlığı sorgulanır.

2. Kayıt Altına Alma ve Kanıtlama (14.2):

• Sadece eksikliği yazmak yeterli değildir; uygunsuzlukların **hem yazılı hem de görsel (fotoğraf)** olarak kayıt altına alınması kalite yönetim döngüsü için esastır.

• *Analiz Notu:* Tutanak ekinde yer alan fotoğraflar, sorunun ciddiyetini ve yerini netleştiren en güçlü kanıtlardır.

3. Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler (DİF) (14.3):

• Tespit edilen her uygunsuzluk için bir **DİF (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet)** başlatılmalıdır.

• **Başarı Kriteri:** Bina turu analiz puanı, açılan DİF'lerin kapatılma oranına göre belirlenir. **(8/10)*100= %80**

- **Tam Puan (10):** Kapatılma oranı %**80 ve üzeri** ise.
- **Kısmen Karşılanıyor (5):** Oran %60-%79 arası ise.
- **Karşılanmıyor (0):** Oran %59 ve altı ise.

4. Kapsam ve Gözlem Alanları:

• Tur; fiziksel altyapı, malzeme/cihaz kullanımı, temizlik, hijyen, havalandırma ve çalışan-hasta iletişimini kapsayan **bütüncül bir bakış açısıyla** yapılmalıdır.

• Özellikle acil çıkışların işlevselliği ve yangın önlemleri kritik kontrol noktalarıdır.

AYLIK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI	
TARİH:	
TOPLANTIYA KATILANLAR:	
BİRİM SORUMLULARI	**İMZA**